



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«27» 05 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____
Инженер Жилинский А.В.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации _____
ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта +, системы отопления +, водоподогревателя +, caloriferов _____ по адресу ул. Архитекторов 5

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 2 до _____

Тепловой пункт ул. Архитекторов 5, 18/4 (адрес, количество узлов)

Эlevator автомат Пломбиратор № _____ (№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления независимая схема с/о

Водоподогреватель малд-10 (количество ступеней, секций)

Caloriferы _____ (тип)

Схема подключения ГВС: договор закр, факт закр

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Caloriferы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: _____
т/пункт, с/о и водоподогреватель гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____ (подпись) **Жилинский А.В.** (должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____ (подпись) **Фудобин С.А.** (должность, Фамилия И.О.)