



Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 27 » 05 20 15 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____
Инженер Жилинский А.В.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации _____
ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта +, системы отопления +, водоподогревателя +, caloriferов _____ по адресу ул. Архитекторов 8

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____ 2 _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт зд. Архитекторов 8, 14/18 _____
(адрес, количество узлов)

Эlevator останов _____ Пломбиратор № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления испарительная схема с/о _____

Водоподогреватель _____ настенный _____
(количество ступеней, секций)

Caloriferы _____ нет _____

Схема подключения ГВС: договор _____ запр _____, факт _____ запр _____
(тип)

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Caloriferы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: _____

т/пункт, с/о и водоподогреватель гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____
(подпись)

Жилинский А.В.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____
(подпись)

Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)