

**ИНТЕР РАО**

ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 19 » 06 2015г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» инженер Перминова Е.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК»**, ул. Елизаровых, 79\1,
инженер-теплотехник **С.А. Фудобин**.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см²** системы отопления **6.0 кгс\см²**, системы ГВС **10.0 кгс\см²**, калориферов **нет** по адресу ул. Иркутский тракт, 44 (с арендаторами).

Характеристика испытываемого объектаТеплотрасса **ООО «Сетевая компания «ТДСК»**.

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до узла учета

Тепловой пункт ул. Иркутский тракт, 44, 2 у.у.

(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор №ТГК11\53.

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**Водоподогреватель **пластинчатый (2 шт.)**

(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**

(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП****Результаты испытаний**

Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узлы управления, водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ
ОАО «ТомскРТС»

(подпись)

инженер **Перминова Е.А.**

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

инженер-теплотехник **С.А. Фудобин**

(должность, Фамилия И.О.)

**Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-280

Адрес объекта: Иркутский тракт ул. 44 Жилой дом КПД № 14 в осях 1-9

(адрес объекта и название объекта)

**Договор № 4330 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской
 домостроительной компании"**

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

	Инженер <i>[подпись]</i> <small>(должность)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	Громова М. В. <small>(расшифровка)</small>
Отсутствие задолженности	СОГЛАСОВАНО		
		<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	Задерей И. Ф. <small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора) Нет

	<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 839			

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>
Инженер <small>(должность сотрудника Управления ТИ)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	Сершикова ЕА <small>(расшифровка)</small>
Абонент <i>Инженер - теплотехник</i> <small>(должность, ФИО)</small>	<i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small>	634318 <small>(телефон)</small>

**Представитель Управления
 ТИ СП "ТИиЭ"
 ОАО «ТомскРТС»**

Мач. оид Зчев Ч.В / *[подпись]*
(должность, ФИО, подпись, дата)

19.06.15

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

и-322 *[подпись]*