

**ИНТЕР РАО**

ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**«24» 06 2015г.Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79\1,*  
*инженер-теплотехник С.А. Фудобин*

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см<sup>2</sup>**, системы отопления **6.0 кгс/см<sup>2</sup>**, системы ГВС **10.0 кгс/см<sup>2</sup>**, caloriferов **нет** по адресу **пер. Карский, 1 (с арендаторами).**

**Характеристика испытываемого объекта**Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)от ТК **839** до **узла учета**Тепловой пункт **пер. Карский, 1, 2 у.у.**  
(адрес, количество узлов)Эlevator **автоматический** Пломбирователь №ТГК11\53.  
(№ элеватора, диаметр сопла)Система отопления **радиаторы**Водоподогреватель **пластинчатый, 2шт.**  
(количество ступеней, секций)Caloriferы **нет**Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**  
(тип)**Результаты испытаний**

Теплотрасса	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	<b>10.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Caloriferы	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ  
ОАО «ТомскРТС»  
(подпись)*инженер Перминова Е.А.*  
(должность, Фамилия И.О.)Представитель  
организации  
(подпись)*инженер-теплотехник С.А. Фудобин*  
(должность, Фамилия И.О.)

**Акт  
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-236

Адрес объекта: Карский пер. 1 Жилой дом КПД № 19



(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330
















Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)


Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

<b>Инженер</b>			<b>Громова М. В.</b>
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
<b>Отсутствие задолженности</b>			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">СОГЛАСОВАНО</div>		
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<b>Задерей И. Ф.</b>
			<small>(расшифровка)</small>
<b>Предоплата (по условиям договора)</b>	<b>Нет</b>		
<small>(должность)</small>		<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 839

	<b>Управление ТИ</b>	<b>Абонент</b>
<b>Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Промывка систем ГВС</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Установка и опломбирование ограничительных устройств</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Опрессовка внутренних систем ГВС</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Установка регуляторов температуры в системах ГВС</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале</b>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
<b>Абонент</b> <u>Митценер-Теплотехника</u>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(расшифровка)</small> 634318 <small>(телефон)</small>

**Представитель Управления  
ТИ СП "ТИиЭ"  
ОАО «ТомскРТС»**

Нач. отд. Зарев И. В.   
(должность, ФИО, подпись, дата)

24.06.15

**Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.**

