

**Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-290

Адрес объекта: Новосибирская ул. 35 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 838-1927 от 11.08.2010г.

Инженер

[Подписи]

Громова М. В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Отсутствие задолженности



[Подпись] Задерей И. Ф.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 839

Управление

Абонент

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Промывка систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]

(должность сотрудника Управления ТИ)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка)

Абонент *[Подпись]*

(должность, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(телефон)

Представитель Управления
 ТИ СП "ТИиЭ"
 ОАО «ТомскРТС»

[Подпись]
 Нач. отд. Завед. И.В. / *[Подпись]*
(должность, ФИО, подпись, дата)
 26.06.15

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

[Подписи]



ИНТЕР PAO
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«26» 06 2015г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» инженер Перминова Е.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79\1,**
инженер-теплотехник С.А. Фудобин.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организаций произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см²** системы отопления **6.0 кгс\см²**, системы ГВС **10.0 кгс\см²**, калориферов **нет** по адресу **ул. Новосибирская, 35 (с арендаторами).**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ОАО «ТГК-11»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **838** до узла учета

Тепловой пункт **ул. Новосибирская, 35, 1 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор №**ТГК11\53.**
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **Д=159мм, 2\6секц.**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ
ОАО «ТомскРТС» _____
(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____
(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин
(должность, Фамилия И.О.)