

АКТ
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2015 году.
№ 1/2015-254

Адрес объекта: Высоцкого ул. 6 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью **"Жилсервис Томской домостроительной компании"**

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 8Б-09.2-1662 от 29.07.2010г.

<u>Инженер</u>		<u>Громова М. В.</u>
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Отсутствие задолженности		<u>Задерей И. Ф.</u>
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора)	<u>Нет</u>	
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8Б-09.2.

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС		
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС		
Промывка систем ГВС		
Установка и опломбирование ограничительных устройств		
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей		
Опрессовка внутренних систем ГВС		
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов		
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе		
Установка регуляторов температуры в системах ГВС		
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале		
Инженер		
<small>(должность сотрудника/управления ТИ)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Абонент <u>Инженер - Теплотехники</u>		
<small>(должность, ФИО)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(телефон)</small>

Представитель Управления
 ТИ СП "ТИиЭ"
 ОАО «ТомскРТС»

М.В. Зуб
(должность, ФИО, подпись, дата)
 10.08.15г.

М.В. Зуб

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 10 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Ф. И.О.)

и представитель организации

Инженер-Теплотехник Фудобин С.А.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического

состояния и гидравлические испытания: теплотрассы	-	$\frac{\text{кг}}{\text{см}^2}$, теплового пункта	$\frac{10}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$
системы отопления	$\frac{6}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$, водоподогревателя	$\frac{10}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$
системы ГВС	$\frac{10}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$			$\frac{\text{кг}}{\text{см}^2}$

по адресу: ул Высоцкого 6 Жилой дом (2-ая очер.)

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса ОАО 'Томск-РТС'
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8Б-09.2 до _____

Тепловой пункт ул Высоцкого 6, узлов управления 1 у/упр-я
(адрес, количество узлов)

Эlevator у/у автоматизированный Пломбирован № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления нижний розлив

Водоподогреватель пластинчатый
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закр., факт закр.

Результаты испытаний

Объект	Договор	Факт	Закр.
Теплотрасса	$\frac{\text{кг}}{\text{см}^2}$ в течение - мин.	-	падение давления ($\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$)
Тепловой пункт	$\frac{10}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$ в течение 10 мин.	0	падение давления ($\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$)
Система отопления	$\frac{6}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$ в течение 6 мин.	0	падение давления ($\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$)
Водоподогреватель	$\frac{10}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$ в течение 10 мин.	0	падение давления ($\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$)
Калориферы	$\frac{\text{кг}}{\text{см}^2}$ в течение - мин.	-	падение давления ($\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$)
Система ГВС	$\frac{10}{\text{кг}} \frac{\text{см}^2}{\text{см}^2}$ в течение 10 мин.	0	падение давления ($\frac{\text{кгс}}{\text{см}^2}$)

Заклучение: тепловой пункт, система отопления, система ГВС, ВВП,
гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ инженер Мамонов Е.В.
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации Инженер-Теплотехник Фудобин С.А.
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)



ИНТЕР РАО СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

ТОМСК РТС

Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44

28-20-38, факс: 28-21-42

Ленинский р-н:

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55

Кировский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14

Октябрьский р-н:

28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94

Советский р-н:

28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Район котельных

28-21-29

**АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

« 10 » августа 2015 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

Наименование организации, адрес)

Инженер-Теплотехник Фудобин С.А.

(должность, Фамилия Имя Отчество)

по адресу: ул Высоцкого 6 Жилой дом (2-ая очер.) произвел опломбирование:


вводных задвижек в закрытом положении,

Установлены пломбы № . 5924095, 5924098 в общем количестве 2 шт.

в случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП "Тепловая инспекция и энергоаудит"

Представитель организации


(подпись)

(подпись)

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

Инженер-Теплотехник Фудобин С.А.

(должность, Фамилия И.О.)

Акт зарегистрирован:

(входящий №, дата, должность, Ф.И.О., подпись)



ОАО "ТомскРТС"
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

г. Томск
Шевченко, 44
28-20-36, факс: 28-21-42

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69
Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19,
Район котельных 28-21-29

АКТ НА СБРОС
теплофикационной воды

Мы, нижеподписавшиеся:

10 августа 2015 г.

дата

представитель управления тепловой инспекции

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента

Инженер-Теплотехник Фудобин С.А.

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"


(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления рассчитанный по формуле: $V \text{ сброса} = Q * V \text{ уд со} * 2,5$.

№ дог.	Наименование объекта	Адрес объекта	Q, Гкал\час	V уд со	V сброса
4330	Жилой дом (2-ая очер.)	ул Высоцкого, 6	0,3415	19,5	16,65

В количестве: 16,65 м³

Представитель ТИ



инженер Мамонов Е.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель абонента



Инженер-Теплотехник Фудобин С.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

