

**Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-262

Адрес объекта: Герасименко ул. 1/8 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

Инженер		Громова М. В.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Отсутствие задолженности	СОГЛАСОВАНО	
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17.1 (11-21)

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС		
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС		
Промывка систем ГВС		
Установка и опломбирование ограничительных устройств		
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей		
Опрессовка внутренних систем ГВС		
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов		
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе		
Установка регуляторов температуры в системах ГВС		
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале		
Абонент <u>Инженер Теплоэнергетика</u>		
<small>(должность, ФИО)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
		634318
	<small>(подпись)</small>	<small>(телефон)</small>

Представитель Управления
 ТИ СП "ТИиЭ"
 ОАО «ТомскРТС»

на 2. 05. Зуб У.В. 12.08.15г.
(должность, ФИО, подпись, дата)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



ИНТЕР РАО
ТОМСК ПТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 11 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____
инженер Савин В.А.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1 _____
инженер – теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 10 кгс/см², системы отопления 6 кгс/см², водоподогревателя 10 кгс/см², калориферов _____ по адресу _____ ул.Герасименко, 1/8 _____

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК 8В-17.1 _____ до _____

Тепловой пункт _____ ул.Герасименко, 1/8 _____
(адрес, количество узлов)

Эlevator _____ автоматизированная _____ Пломбиратор № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления _____ однотрубная, М-140 _____

Водоподогреватель _____ пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. факт _____ закр.

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 кгс/см² в течение 5 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Калориферы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко, 1/8 гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____
(подпись)

инженер Савин В.А. _____
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____
(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А. _____
(должность, Фамилия И.О.)



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ

« 11 » августа 2015 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» _____
инженер Савин В.А.

(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента

ООО «:Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых,79/1

(Наименование организации, адрес)

инженер –теплотехник Фудобин С.А..

(должность, Фамилия Имя Отчество)

Произвел опломбирование: вводных задвижек и задвижек СО в закрытом положении в узле управления ул.Герасименко, 1/8 Пломбы № 5894207,5894286,5894277

В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

(подпись)

Савин В.А.
(Ф.И.О.)

Представитель абонента

(подпись)

Фудобин С.А.
(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован:

(входящий №, дата, должность, Ф.И.О., подпись)

