

**Акт**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2015 году.**  
**№ 1/2015-257**

**Адрес объекта:** Герасименко ул. 1/16 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

Инженер [подпись] [подпись] Громова М. В.  
 (должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности [подпись] [подпись] Задерей И. Ф.  
 (должность) **СОГЛАСОВАНО** (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8 В-17-4

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Промывка систем ГВС	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>[подпись]</u> (подпись)
Абонент <u>Ильинский - Теплоэнергетика</u> (должность, ФИО)	<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>Савин В.А.</u> (расшифровка) <u>634378</u> (телефон)

Представитель Управления  
 ТИ СП "ТИиЭ"  
 ОАО «ТомскРТС»

нач. отдела Зуев И.В. [подпись] 12.09.15г.  
 (должность, ФИО, подпись, дата)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Ильинский  
 (подпись)



**ИНТЕР РАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 11 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции \_\_\_\_\_  
инженер Савин В.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1 \_\_\_\_\_  
инженер –теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта 10 кгс/см<sup>2</sup>, системы отопления 6 кгс/см<sup>2</sup>, водоподогревателя 10 кгс/см<sup>2</sup>, калориферов \_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_ ул.Герасименко, 1/16 \_\_\_\_\_

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса \_\_\_\_\_  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК 8В-17.1 \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт \_\_\_\_\_ ул.Герасименко, 1/16 \_\_\_\_\_ 1 узел управления \_\_\_\_\_  
(адрес, количество узлов)

Эlevator \_\_\_\_\_ автоматизированная \_\_\_\_\_ Пломбиратор № \_\_\_\_\_  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления \_\_\_\_\_ однотрубная, М-140 \_\_\_\_\_

Водоподогреватель \_\_\_\_\_ пластинчатый \_\_\_\_\_  
(количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор \_\_\_\_\_ закр. факт \_\_\_\_\_ закр.

**Результаты испытаний**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт \_\_\_\_\_ 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 0,0 \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления \_\_\_\_\_ 6 кгс/см<sup>2</sup> в течение \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 0,0 \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель \_\_\_\_\_ 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 0,0 \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Калориферы \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Закключение: \_\_\_\_\_ Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко, 1/16 гидравлические испытания \_\_\_\_\_ выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ \_\_\_\_\_  
(подпись)

инженер Савин В.А.  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А.  
(должность, Фамилия И.О.)



**ИНТЕР PAO**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44  
Кировский р-н:  
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42  
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:  
Октябрьский р-н:  
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
28-21-29

## АКТ ОПЛОМБИРОВАНИЯ

« 11 » августа 2015 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» \_\_\_\_\_  
инженер Савин В.А.  
(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента  
ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1  
(Наименование организации, адрес)

инженер –теплотехник Фудобин С.А..  
(должность, Фамилия Имя Отчество)

Произвел опломбирование: вводных задвижек и задвижек СО в закрытом положении в узле управления ул.Герасименко, 1/16 Пломбы № 5894278, 5894284

В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

(подпись)

Савин В.А.  
(Ф.И.О.)

Представитель абонента

(подпись)

Фудобин С.А.  
(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован:

(входящий №, дата, должность, Ф.И.О., подпись)

