

**Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2015 году.
 № 1/2015-258**

Адрес объекта: Герасимовский ул. 1/17 Жилый дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.01.2012г.

Инженер

(должность)

[Подпись]


(подпись)

Громова М. В.

(расшифровка)

Отсутствие задолженности

(должность)



(подпись)

[Подпись]

Задерей И. Ф.

(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17.1

Управление
ТИ

Абонент

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

—
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Промывка систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

—
(подпись)

—
(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

—
(подпись)

—
(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

инженер
(должность сотрудника Управления ТИ)

[Подпись]
(подпись)

Савин В.А.
(расшифровка)

Абонент *Интесер - Теплоэнергия*
(должность, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

634318
(телефон)

Представитель Управления
ТИ СП "ТИиЭ"
ОАО «ТомскРТС»

нат. андрея Зубов И.В.
(должность, ФИО, подпись, дата) 13.08.15г.

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

нат. андрея Зубов И.В.



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 13 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____

инженер Савин В.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых,79/1 _____

инженер –теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 16 кгс/см² , теплового пункта 10 кгс/см², системы отопления 6 кгс/см², водоподогревателя 10 кгс/см² , калориферов _____ по адресу _____ ул.Герасименко,1/17 _____

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК 8В-17.1 _____ до _____

Тепловой пункт _____ ул.Герасименко, 1/17 один узел управления _____ (адрес, количество узлов)

Эlevator _____ автоматизированная _____ Пломбиратор № _____ (№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления _____ однотрубная. М-140 _____

Водоподогреватель _____ пластинчатый _____ (количество ступеней, секций)

Калориферы _____ (тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. факт _____ закр.

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 кгс/см² в течение 5 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Калориферы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: _____ Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко,1/17 гидравлические испытания _____ выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____ (подпись)

Представитель организации _____ (подпись)

инженер Савин В.А. _____ (должность, Фамилия И.О.)

инженер-теплотехник Фудобин С.А. _____ (должность, Фамилия И.О.)