

**Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-260

Адрес объекта: Герасименко ул. 1/22 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской демонстраторной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 23.05.2011г.

Инженер		Громова М. В.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Отсутствие задолженности	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">СОГЛАСОВАНО</div>	
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17.1

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС		
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	—	
Промывка систем ГВС		
Установка и опломбирование ограничительных устройств		
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей		
Опрессовка внутренних систем ГВС		
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	—	—
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	—	—
Установка регуляторов температуры в системах ГВС		
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале		
<small>инженер</small>		
<small>(должность сотрудника Управления ТИ)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>
Абонент <u>Инженер-Теплотехник</u>		<u>Савин В.А.</u>
<small>(должность, ФИО)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
		<u>834318</u>
	<small>(подпись)</small>	<small>(телефон)</small>

Представитель Управления
 ТИ СП "ТИЭ"
 ОАО «ТомскРТС»

наз. свидет. Зуб У.В. 13.08.15
(должность, ФИО, подпись, дата)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

наз. З.А. Алексеев

**ИНТЕР РАО**

ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**Шевченко ул., 44
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 14 » августа 20__ г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____
инженер Савин В.А.
(должность, Фамилия И.О.)и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1 _____
инженер –теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 16 кгс/см² __, теплового пункта 10 кгс/см², системы отопления 6 кгс/см², водоподогревателя 10 кгс/см² , caloriferов ____ по адресу _____ ул.Герасименко, 1/22 _____**Характеристика испытываемого объекта**Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК 8В-17.1 _____ до _____

Тепловой пункт _____ ул.Герасименко, 1/22 один узел управления _____
(адрес, количество узлов)Эlevator _____ автоматизированная _____ Пломбиратор № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления _____ однотрубная. М-140 _____

Водоподогреватель _____ пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)

Caloriferы _____

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. факт _____ закр. _____
(тип)**Результаты испытаний**Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)Система отопления 6 кгс/см² в течение 5 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)Caloriferы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: _____ Узел управления, СО, ГВС ул.Герасименко, 1/22 гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____ инженер Савин В.А.
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)Представитель организации _____ инженер-теплотехник Фудобин С.А.
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)