

**Акт  
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
 тепловой энергии в 2015 году.**

№ 1/2015-263

Адрес объекта: Герасименко ул. 3/11 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения б/н от 18.04.2012г.

Инженер		Громова М. В.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Отсутствие задолженности		Задерей И. Ф.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора)	Нет	
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - ВВ-17-38

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Абонент <u>Инженер-Теплотехника</u>	 <small>(подпись)</small>	Савин В.А. <small>(расшифровка)</small>
<small>(должность сотрудника Управления ТИ)</small>	 <small>(подпись)</small>	634318. <small>(телефон)</small>
<small>(должность, ФИО)</small>	<small>(подпись)</small>	

Представитель Управления  
 ТИ СП "ТИиЭ"  
 ОАО «ТомскРТС»

мат. отдела Зубов И.В.   
(должность, ФИО, подпись, дата) 12.09.15г.

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
 Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
 Район котельных: 28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 11 » августа 20 15 г.

Представитель Управления тепловой инспекции \_\_\_\_\_  
**инженер Савин В.А.**  
 (должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых,79/1 \_\_\_\_\_  
**инженер –теплотехник Фудобин С.А.**  
 (Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта 10 кгс/см<sup>2</sup>, системы отопления 6 кгс/см<sup>2</sup>, водоподогревателя 10 кгс/см<sup>2</sup>, калориферов \_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_ ул.Герасименко,3/11 \_\_\_\_\_

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса \_\_\_\_\_  
 (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК 8В-17.1 \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт \_\_\_\_\_ ул.Герасименко,3/11 \_\_\_\_\_ 2 узла управления \_\_\_\_\_  
 (адрес, количество узлов)

Эlevator \_\_\_\_\_ автоматизированная \_\_\_\_\_ Пломбиратор № \_\_\_\_\_  
 (№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления \_\_\_\_\_ однотрубная, М-140 \_\_\_\_\_

Водоподогреватель \_\_\_\_\_ пластинчатый \_\_\_\_\_  
 (количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_  
 (тип)

Схема подключения ГВС: договор \_\_\_\_\_ закр. факт \_\_\_\_\_ закр.

**Результаты испытаний**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 кгс/см<sup>2</sup> в течение 5 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Калориферы \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Закключение: \_\_\_\_\_ Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко, 3/11 гидравлические испытания \_\_\_\_\_ выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ инженер Савин В.А.  
 (должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_ инженер-теплотехник Фудобин С.А.  
 (должность, Фамилия И.О.)



**ИНТЕР РАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных: 28-21-29

**АКТ  
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

« 11 » августа 2015 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» \_\_\_\_\_  
инженер Савин В.А.  
(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента  
ООО «:Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых,79/1  
(Наименование организации, адрес)

инженер –теплотехник Фудобин С.А..  
(должность, Фамилия Имя Отчество)

Произвел опломбирование: вводных задвижек и задвижек СО в закрытом положении в узлах  
управления ул.Герасименко, 3/11 Пломбы № 5894280,5894281,5894210

В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»,  
абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП «Тепловая  
инспекция и энергоаудит»

(подпись)

Савин В.А.  
(Ф.И.О.)

Представитель абонента

(подпись)

Фудобин С.А.  
(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован:

(входящий №, дата, должность, Ф.И.О., подпись)

**ОАО "ТомскРТС"**  
**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»**  
**Управление тепловой инспекции**

г. Томск  
 Шевченко, 44  
 28-20-36, факс: 28-21-42

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
 Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-68  
 Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
 Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-  
 Район котельных 28-21-29

**АКТ НА СБРОС**  
**теплофикационной воды**

Мы, нижеподписавшиеся:

" 11 " августа 2015г.  
 дата

представитель Управления тепловой инспекции

инженер Савин В.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента

ООО "Жилсервис ТДСК ул.Елизаровых, 79/1 инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления рассчитанный по формуле:  $V \text{ сброса} = Q * V \text{ уд со} * 2,5$ .

№ дог.	Наименование объекта	Адрес объекта		Q, Гкал\час	V уд со	V сброса
4330	Жилой дом	ул Герасименко	3/11	0,9803	19,5	47,79

**В количестве: 47,79 м<sup>3</sup>**

Представитель ТИ

Савин В.А.  
 (подпись)

Савин В.А.

(Ф.И.О.)

Представитель абонента

Фудобин С.А.  
 (подпись)

Фудобин С.А.

(Ф.И.О.)