

**АКТ**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2015 году.**  
**№ 1/2015-269**

**Адрес объекта:** Герасименко ул. 3/Г Жилой дом



(адрес объекта и название объекта)



**Договор № 4330**

**Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"**

(номер договора, наименование организации)




















**Акт разграничения 8В-17-7835 от 01.10.2014г.**

<b>Инженер</b>			<b>Громова М. В.</b>
(должность)		(подпись)	(расшифровка)

<b>Отсутствие задолженности</b>			<b>Задерей И. Ф.</b>
(должность)		(подпись)	(расшифровка)


<b>Предоплата (по условиям договора)</b>	<b>Нет</b>		
(должность)		(подпись)	(расшифровка)

**Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17-38**

	<b>Управление ТИ</b>	<b>Абонент</b>
<b>Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС</b>	— (подпись)	 (подпись)
<b>Промывка систем ГВС</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>Установка и опломбирование ограничительных устройств</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>Опрессовка внутренних систем ГВС</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов</b>	— (подпись)	— (подпись)
<b>Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе</b>	— (подпись)	— (подпись)
<b>Установка регуляторов температуры в системах ГВС</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>Абонент</b>	 (подпись)	 (расшифровка)
<b>Представитель Управления</b>	 (подпись)	 (подпись)
<b>ТИ СП "ТИиЭ"</b>		<b>634318.</b> (телефон)
<b>ОАО «ТомскРТС»</b>		

**наг. отдела Зуб В.В.**  **12.08.15г.**  
(должность, ФИО, подпись, дата)

**Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.**





Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных: 28-21-29

**АКТ**  
**ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 11 » августа 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции \_\_\_\_\_  
инженер Савин В.А.  
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых, 79/1 \_\_\_\_\_  
инженер –теплотехник Фудобин С.А.  
(Наименование организаций, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта 10 кгс/см<sup>2</sup>, системы отопления 6 кгс/см<sup>2</sup>, водоподогревателя 10 кгс/см<sup>2</sup>, caloriferов \_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_ ул.Герасименко, 3/Г \_\_\_\_\_

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса \_\_\_\_\_  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

От ТК 8В-17.1 \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт \_\_\_\_\_ ул.Герасименко, 3/Г \_\_\_\_\_ 1 узел управления \_\_\_\_\_  
(адрес, количество узлов)

Элеватор \_\_\_\_\_ автоматизированная \_\_\_\_\_ Пломбиратор № \_\_\_\_\_  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления \_\_\_\_\_ однотрубная, М-140 \_\_\_\_\_

Водоподогреватель \_\_\_\_\_ пластинчатый \_\_\_\_\_  
(количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор \_\_\_\_\_ закр. факт \_\_\_\_\_ закр.

**Результаты испытаний**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 кгс/см<sup>2</sup> в течение 5 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Калориферы \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: \_\_\_\_\_ Узлы управления, СО, ГВС ул.Герасименко, 3/Г гидравлические испытания \_\_\_\_\_ выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ \_\_\_\_\_  
(подпись)

инженер Савин В.А.  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А.  
(должность, Фамилия И.О.)



**ИНТЕРРАО**  
ТЕПЛОТЕХНИК

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул. 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

**АКТ  
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

« 11 » августа 2015 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» \_\_\_\_\_  
инженер Савин В.А.  
(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента  
ООО «Жилсервис ТДСК» ул.Елизаровых,79/1  
(Наименование организации, адрес)  
инженер –теплотехник Фудобин С.А..  
(должность, Фамилия Имя Отчество)

Произвел опломбирование: вводных задвижек и задвижек СО в закрытом положении в узле управления ул.Герасименко, 3/Г Пломбы № 5894291,,5894283

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

\_\_\_\_\_ (подпись)

Савин В.А. (Ф.И.О.)

Представитель абонента

\_\_\_\_\_ (подпись)

Фудобин С.А. (Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован:

\_\_\_\_\_ (входящий №, дата, должность, Ф.И.О., подпись)

\_\_\_\_\_

