

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2004 г. N 626

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. [решения](#) Думы г. Томска
от 26.06.2007 N 526)

В целях упорядочения расчетов за потребляемые населением города Томска жилищно-коммунальные услуги, предоставления льгот и расчета субсидий, в соответствии с [Уставом](#) города Томска Томская городская Дума решила:

1. Утвердить [нормативы](#) потребления жилищно-коммунальных услуг для населения города Томска согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по социально-экономическому развитию города Томской городской Думы (А.Г.Федоров).

Председатель
Томской городской Думы
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ

Приложение
к решению
Томской городской Думы
от 20.04.2004 N 626

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА

(в ред. [решения](#) Думы г. Томска
от 26.06.2007 N 526)

Уровень потребления и вид ЖКУ	Норматив потребления на 1 человека			
I. Водоснабжение	Холодная вода, л/сут.	Водоотве- дение, л/сут.	Холодная вода для нужд горячего водоснаб- жения при закрытом водораз- боре, л/сут.	Горячая вода от источника ГВС открытый водоразбор лут.
	на 1 чел.	на 1 чел.	на 1 чел.	на 1 чел.

(в ред. [решения](#) Думы г. Томска от 26.06.2007 N 526)

I.1. Жилые дома квартирного типа:

- водопровод без канализации	85	-	-	
- водопровод с канализацией, без ванн	105	105	-	
- водопровод с канализацией, горячим водоснабжением, без ванн	105	155	50	50
- водопровод с канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	250	250	-	
- водопровод с мойкой и душем, канализацией	170	270	100	100
- водопровод с канализацией, мойкой, душем и ванной 1500-1700 мм	230	350	120	120
- водопровод с сидячими ваннами, оборудованными душами	190	300	110	110
- высотой свыше 12 этажей с центральным горячим водоснабжением, канализацией	245	360	115	115
- при пользовании уличными водоразборными колонками	35	-		

I.2. Общежития

- с душевыми общими	50	100	50	50
- с общими кухнями и блоками душевых на этаже при жилых комнатах в каждой секции зданий	70	150	80	80
- с душами при всех жилых комнатах	80	140	60	60

Примечание. Норматив на водоотведение получен путем суммирования нормативов на горячее и холодное водоснабжение.
(в ред. [решения](#) Думы г. Томска от 26.06.2007 N 526)

Председатель
Томской городской Думы
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Мэр города Томска

А.С.МАКАРОВ